



VKF Brandschutzanwendung Nr. 25069

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Alubond Europe d.o.o Nemanjina 130 26320 Banatski Karlovac Serbia	
Hersteller	-	
Produkt	ALUBOND FR A2	
Beschrieb	Fassadenplatte mit Kern aus Verbundplatte (3mm), beidseitig abgedeckt mit ALU (0.5mm), RD=1894kg/m ³ ,	
Anwendung		
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '914819-13-0380-01' (24.07.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	02.04.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	02.12.2014	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

Binz

Rappo





VKF Brandschutzanwendung Nr. 25064

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Alubond Europe d.o.o Nemanjina 130 26320 Banatski Karlovac Serbia	
Hersteller	-	
Produkt	ALUBOND FR B	
Beschrieb	Fassadenplatte mit Kern aus Kunststoff (3mm), beidseitig abgedeckt mit ALU (0.5mm), RD=1870kg/m ³ ,	
Anwendung		
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '914819-13-0380-02' (24.07.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	02.04.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	02.12.2014	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

Binz

Rappo

